

HADIMKÖY YERLEŞKESİ ISITMA SOĞUTMA DIŞ ÜNİTELERİN KORUNMASI İŞİ
(malzeme ve işçilik)

SIRA NO	POZ NO	İşin Tanımı	Ölçü Birimi	Miktar
1	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması (Her ebat va kalınlık için antipaslıve beyaz boyalı) (40x60x2 mm 3,01 kg/mt = 517 boy)	kg	9.325,58
2	15.325.1109	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması (beyaz renkte) ÇATIDA YATAYDA	m2	722,44
3	piyasa rayiç fiyat	40x60x2 mm kutu profile fabrikada monte edilmiş statik beyaz boyalı (Hadve genişliği 1,5 cm + 10,0 cm + 1,5 cm ebatlarında 1,5 mm sac ile yapılacaktır.(100 X 200 cm ebatlarında fabrikada yapılmış demonte edilebilecek kutu profil çerçevesi MENFEZ)	m2	581,28
4	15.325.1109	Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile demonte edilebilecek (beyaz renkte) DÜŞEY YÜZEYLER	m2	581,28

İŞİN TANIMI

VRV ISITMA-SOĞUTMA sistemi dış ünitelerinin dış hava koşullarından korunması işidir. Bu kapatma işinde dış ünitelerin bir metre etrafından demonte edilebilecek şekilde menfez ve trapez sac ile yanlardan ve üstten kapatılacaktır. Üstten kapama ünitelerin hava alabileceği şekilde temiz hava ve egsoz yerleri açık bırakılarak statik beyaz boyalı trapez ile kapatılacaktır.Bu kapamalar 100 cm ara ile oluşturulacak baba dikmelere demonte edilebilecek şekilde, düşeyde 100 cm x 200 cm yüksekliği ölçülerinde, 100 cm ara ile demonte edilebilecek 40x60x2 mm kutu profil ile çerçevesi menfez hadve genişliği 1,5 cm + 10,0 cm + 1,5 cm ebatlarında 1,5 mm sac ile bir menfez tip bir trapez tip şeklinde EK1 şemada görüldüğü gibi yapılacaktır. Üstten kapama ünitelerin hava alabileceği şekilde açık kenarları kapalı 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile beyaz olarak kapatılacaktır.Yerinde kaynak yapılan yerler tel fırça ile fırçalanıp, antipas ve beyaz boya ile boyanacaktır. Kapatılacak olan bu ünitelerin yerleri ayrıca planda gösterilmiştir.EK2

